# OMI-4

## BURKOLAT

**OMI–4** burkolat az **INTEGRA Plus** központokon alapuló EN50131 Grade 3 szabvány feltételeknek megfelelő rendszerek végrehajtását szolgál. Fel vannak szerelve a szabotázst – a burkolat kinyitása és a felülettől történő eltépése – felismerő rendszerrel, valamint az AC/AC 75 VA megerősített adagolóval. A burkolat hagyja helyet a központ alaplapja, a kiegészítő modulok és 17 Ah akkumulátor felszereléséhez.

- **EN50131** Grade 3 szabvány feltételeknek megfelel
- szabotázs elleni kettes biztosítás
- méretek: 330 x 405 x 110 mm



## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Ház méretei** | 330 x 405 x 110 mm |
| **Tápfeszültség (±15%)** | 230 V AC, 50-60 Hz |
| **Transzformátor** | 75 VA |
| **Transzformátor kimeneti feszültsége** | 20 V AC, 50 Hz |

A termékek tényleges kinézete eltérhet a képen láthatótól. A weblapon található termékleírások kizárólag tájékoztató jellegűek.