

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent: SATEL Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
tel. (+48 58) 320-94-00
fax. (+48 58) 320-94-01

deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność że

produkt: Pożarowa optyczna czujka dymu DRP-100

Opis produktu: Pożarowa optyczna czujka dymu DRP-100 do systemów sygnalizacji pożarowej

spełnia wymagania zasadnicze zawarte w Dyrektywach UE:

EMC: 2014/30/EU



W procedurze oceny zgodności wykorzystane zostały następujące normy zharmonizowane:

EMC/Odporność EN 50130-4:2011, EN 61000-6-1:2007

EMC/Emisje EN 50032:2015, EN 61000-6-3:2007

Gdańsk, Polska, 14.02.2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mikołaj Liskin'.

Mikołaj LISKIN
Kierownik Działu Badań