

Norateł Sp. z o.o.

Ul. Szczecińska 1K

72-003 Dobra k/Sz-na

Tel: +48 91 311 30 41

Fax: +48 91 311 30 43

noratel@noratel.pl



Certyfikat ISO 9001

Producent: **Norateł Sp. z o.o.**

Deklarujemy, że:

Rodzaj produktu:

1-fazowy, separacyjny transformator bezpieczeństwa

Oznaczenie:

LF66B-1820

Dane:

- Napięcie pierwotne 0-230V, napięcie wtórne 18-20V, moc 60VA
- Temp. otoczenia 40°C
- Chłodzenie: powietrzem w sposób naturalny
- Częstotliwość: 47-63 Hz
- IP43 • Klasa temp.: B • Klasa: II
- Możliwość przemieszczania: stacjonarny
- Nie wyposażony w ekran elektrostatyczny

– *jest zgodny z następującymi dyrektywami, włącznie z ostatnimi poprawkami:*

1. Dyrektywa niskiego napięcia 2014/35/EU
2. Dyrektywa EMC 2014/30/EU

– *zgodność została potwierdzona w oparciu o następujące normy zharmonizowane:*


1. PN-EN 61558-1:2009 – Ogólne wymagania i badania,
2. PN-EN 61558-2-6:2009 – Szczegółowe wymagania dla separacyjnych transformatorów bezpieczeństwa do użytku ogólnego,

Data oznaczenia  01.01.1996

Miejscowość: Dobra k/Sz-na

Data: 27.11.2017

Podpis:
Krzysztof Baginowski

Podpis czytelnie:


Stanowisko:
Technolog/Konstruktor