

Bediendeel INT-TSG

Firmware versie 1.03



INTEGRA / INTEGRA Plus

Verkorte gebruikershandleiding

WAARSCHUWINGEN

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit apparaat gaat gebruiken.

Uw recht op garantie vervalt indien u wijzigingen, modificaties of reparaties uitvoert welke niet geautoriseerd zijn door de fabrikant.

Het doel van SATEL is om continu de kwaliteit te verbeteren van haar producten wat kan resulteren in wijzigingen van de technische specificaties en firmware. De actuele informatie over de aangebrachte wijzigingen is beschikbaar op de website.

Bezoek ons op:
<http://www.satel.eu>

De verklaring van overeenstemming kan worden geraadpleegd op www.satel.eu/ce

De volgende symbolen kunnen in deze handleiding gebruikt worden:



- opmerking.

We zijn blij dat u gekozen heeft voor ons product. We wensen u veel gebruiksgemak met uw keuze, en willen u verzekeren dat we altijd klaar staan om u professionele hulp en informatie te verschaffen over onze producten.

SATEL Ltd. is een fabrikant met een breed assortiment aan apparaten voor gebruik in alarm systemen. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.satel.eu of www.osec.nl.

1. Bediendeel beschrijving



1.1 LED indicaties

LED	Kleur	Beschrijving
	geel	knippert – storing of storing in geheugen (de LED gaat uit wanneer het blok ingeschakeld is)
	groen	AAN – alle blokken zijn ingeschakeld knippert – sommige blokken zijn ingeschakeld of het aftellen van de uitgangsvertragingstijd is actief
	groen	knippert – de service mode is actief
	rood	AAN of knippert – alarm of alarm in geheugen



Informatie over de inschakelstatus kan na een bepaalde periode, bepaald door de installateur, worden gedooft.

Indien de installateur de GRADE 2 functie ingeschakeld heeft (INTEGRA) / GRADE 3 (INTEGRA Plus), dan zal:

- de LED alleen alarmen tonen na invoeren van de code;
- knipperen van de LED betekent dat er een storing in het systeem is, dat bepaalde zones overbrugd zijn of dat er een alarm is geweest.

1.2 Touchscreen

Het scherm zorgt voor communicatie tussen gebruiker en het alarmsysteem. Het toont informatie over de systeemstatus en maakt het mogelijk om het alarmsysteem te bedienen, te programmeren en kan ook uw woning automatiseringsapparaten aansturen. Het intuïtieve icoon-gebaseerde menu maakt het dagelijks gebruik daarvan eenvoudig. Het bediendeel biedt twee werkingsmodes:

- grafische mode – grote iconen worden zonder beschrijving getoond,
- uitgebreide mode – kleine iconen worden met beschrijving getoond.

De werkingsmode kunt u wijzigen via de volgende iconen:





– tik hier op om over te schakelen naar de uitgebreide mode,



– tik hier op om over te schakelen naar de grafische mode.

Deze handleiding beschrijft hoe u het bediendeel via de grafische mode kunt bedienen.

Het tikken op een icoon of icoon beschrijving toont het opvolgende scherm of start een specifieke functie. Het  icoon brengt u terug naar het vorige scherm. Tikken op het  icoon zal het hoofdmenu weergeven.

Na 10 minuten dat het bediendeel niet gebruikt wordt zal de screensaver worden gestart (slideshow of klok) of het scherm zal geheel blanco worden (de werkingsmode wordt door de installateur gedefinieerd).

Wanneer de screensaver actief is of als het scherm blanco is zal door het aanraken van het scherm, het bediendeel worden ontwaakt. Het bediendeel kan ook ontwaakt worden door bijv. het openen van de voordeur, detecteren van beweging door een bewegingsdetector etc. De installateur definieert wat er getoond wordt op het scherm na het ontwaken van het bediendeel (statusscherm, hoofdmenu of het weergeven van de terminal, zodat u het alarmsysteem kunt uitschakelen).

Indien het bediendeel in de screensaver mode staat kunnen berichten op het scherm worden weergegeven over in/uitschakelingen, het aftellen van de in/uitgangsvertraging, alarmen etc.

1.2.1 Slideshow (diavoorstelling)

Een slideshow kan weergegeven worden als achtergrond op het statusscherm en/of als screensaver. De afbeeldingen hiervoor dienen door de installateur op de SD kaart te worden gezet en in het bediendeel te worden geplaatst. De installateur bepaalt ook de snelheid waarmee de afbeeldingen gewijzigd worden voor de slideshow.

1.2.2 Statusscherm



Het statusscherm wordt na 60 seconden weergegeven nadat de laatste actie uitgevoerd is, behalve als de terminal wordt weergegeven (zie p. 13). Wanneer de terminal wordt getoond, zal het statusscherm wellicht later of wellicht helemaal niet verschijnen (bijv. wanneer het service menu geopend is).

i | *Indien een gebruiker ingelogd is, dan zal hij/zij automatisch na een paar seconden uitgelogd worden na het tonen van het statusscherm.*



Informatie op het statusscherm

Een bediendeel met fabrieksinstellingen toont de tijd en datum op het statusscherm. De installateur kan de getoonde informatie naar de wens van de gebruiker wijzigen. Informatie over de status van de geselecteerde blokken, zones, uitgangen, temperatuur van geselecteerde temperatuur detectoren, tijd en datum als ook elke willekeurige tekst kan worden weergegeven op het statusscherm.

i | *Iconen voor illustratie van de blok status wordt beschreven bij "Blok status" (p. 8).*

Iconen voor illustratie van de zone status wordt beschreven bij "Zone status" (p. 9).

Iconen voor het illustreren van de uitgang status worden in de tabel hier onder getoond.

Icoon	Kleur	Uitgang status
	grijs	gedeactiveerd
	rood	geactiveerd

Er kunnen ook berichten op het statusscherm worden weergegeven over in/uitschakelingen, het aftellen van de in/uitgangsvertraging, alarmen etc.

Functies beschikbaar op het statusscherm

Het aanraken van het statusscherm zal als eerste het hoofdmenu tonen.

Het bediendeel kan door de installateur zo worden ingesteld dat macro commando's, die aan een groep toegewezen zijn, worden getoond na het aanraken van één van de hoeken op het statusscherm. De illustratie hieronder toont de schermindeling waarbij na het aanraken van één van de hoeken, de macro commando's daarvan worden weergegeven (het cijfer correspondeert met het nummer van de macro commando groep). De iconen van de macro commando groepen kunnen hier ook worden weergegeven.



i | *Het statusscherm aanraken voor ongeveer 3 seconden kan een stil paniek alarm veroorzaken. Of deze functie wel of niet actief is, wordt door de installateur ingesteld.*

Achtergrond voor het statusscherm

Een afbeelding of een slideshow kan worden weergegeven als statusscherm. De achtergrond voor het statusscherm dient door de installateur geconfigureerd te worden.

1.2.3 Hoofdmenu




In het hoofdmenu staan de volgende items:

- tijd en datum (indien een specifieke gebeurtenis optreed, kunnen in plaats van de tijd en datum ander berichten worden weergegeven, bijv. de in/ uitgangsvertraging, alarmen, etc.);
- de naam van de huidig ingelogde gebruiker;
- iconen die bediening van het bediendeel en het alarmsysteem mogelijk maken.

Icoon	Functie
	Er geen gebruiker ingelogd. Druk hierop om in te loggen.
	Er is een gebruiker ingelogd (de naam van de ingelogde gebruiker wordt onderaan weergegeven). Druk hierop om uit te loggen.
	Toont het "Inschakel" scherm (zie pagina's 5 en 14).
	Toont het "uitschakelen / alarmherstel" scherm (zie pagina's 6 en 16).
	Voor bediening van het alarmsysteem en woning automatisering (zie p. 6).
	Toont het "Systeemstatus" scherm (zie p. 8).
	Toont het "Noodsituatie" scherm (zie p. 10).
	Toont het "Geavanceerd" scherm (zie p. 11).

1.2.4 Autorisatie scherm




Bepaalde schermen en functies zijn alleen beschikbaar na autorisatie van een gebruiker. Autorisatie wordt gedaan op basis van het invoeren van een code. Gebruik de numerieke toetsen om de code in te voeren en bevestig deze door op het  icoon te tikken.

Standaard zijn de volgende codes in het alarmsysteem voorgeprogrammeerd:





service code: 12345

manager code: 1111

Indien u een fout maakt tijdens het invoeren van uw code, tik dan op  en voer uw code nogmaals in (indien dit meerdere malen binnen een minuut gebeurt zal dit ook in het logboek worden opgeslagen).


1.2.5 “Inschakelen” scherm





Icoon	Functie
	Om in te schakelen in de “volledig” mode.
	Om in te schakelen in de “volledig + overbruggen” mode.
	Om in te schakelen in de “zonder volg zone” mode.
	Om in te schakelen in de “zonder volg zone en ingangsvertraging” mode.


1.2.6 “Alarm herstellen / Uitschakelen” scherm




Het “Alarm herstellen / Uitschakelen” scherm wordt getoond nadat u het  icoon aantikt in het hoofdmenu of als er alarm is (alarm in geheugen) en minimaal 1 blok ingeschakeld is.

Icoon	Functie
	Om het alarm te herstellen.
	Om het alarmsysteem uit te schakelen.

1.2.7 “Bediening” scherm

Het “Bediening” scherm wordt getoond nadat u op het  icoon tikt in het hoofdmenu en er minimaal twee macro commando groepen aan toegekend zijn. Tot 4 groepen kunnen door de installateur worden geprogrammeerd. Het aanraken van een groepsicoon toont de macro commando's die toegekend zijn aan die groep. Tot 16 macro commando's kunnen aan een

groep worden toegekend. Indien er maar één macro commando aan een groep is toegekend,



dan zal bij het aanraken van het  icoon direct het macro commando worden weergegeven. In een bediendeel met fabrieksinstellingen zijn twee macro commando's voorgeprogrammeerd en toegekend aan de eerste groep (het figuur hieronder toont het scherm van een bediendeel met fabrieksinstellingen).




Het alarmsysteem voert de fabriek voorgeprogrammeerde macro commando's uit, er vanuit gaand, dat het alarmsysteem juist is geconfigureerd door de installateur.


Vraag aan uw installateur hoe macro commando's de werking van het alarmsysteem voor u kunnen vergemakkelijken of hoe u de woning automatiseringsapparaten kunt bedienen. Alleen de installateur kan additionele macro commando's instellen.









Icoon	Functie
	Snel volledig inschakelen (zonder dat u uw code in hoeft te voeren) – dit is hetzelfde als het achterelkaar indrukken van de 0# toetsen op een LCD bediendeel.
	Stop uitgangsvertraging – dit is hetzelfde als het achterelkaar indrukken van de 9# toetsen op een LCD bediendeel.


Het bediendeel kan zo door de installateur worden geconfigureerd dat de uitgangen aangestuurd kunnen worden door alleen te tikken op het  icoon (tikken op het icoon en deze 3 seconden vasthouden kan ook tot mogelijkheden behoren).

1.2.8 “Systeemstatus” scherm




Icoon	Functie
	Toont het “Blok status” scherm.
	Toont het “Zone status” scherm.
	Toont het “Storingen” scherm, waarin de huidige storingen worden weergegeven (de installateur kan het systeem zodanig configureren dat storingen net zolang worden weergegeven totdat deze zijn hersteld).
	Toont het logboek.
	Toont het “Alarm logboek” scherm, waar de alarmen in het alarmsysteem worden bewaard en getoond.
	Toont het “Storing logboek” scherm, waar de storingen in het alarmsysteem worden bewaard en getoond.



Bij het bekijken van het logboek, alarm logboek of storing logboek zal het  icoon bovenin het scherm zichtbaar worden. Tikken op dit icoon zal het weergeven van de informatie wijzigen van: licht grijze letters naar gekleurde letters (en andersom).



Blok status








De status van blokken worden d.m.v. iconen geïllustreerd. Tik op het  icoon bovenin het scherm om de uitleg van alle iconen weer te geven. Het getoonde nummer naast het icoon correspondeert met het blok nummer. Door te tikken op het icoon wordt de blok naam aan de onderzijde van het scherm getoond.

Icoon	Blok status
	systeem uitgeschakeld – er zijn geen geactiveerde zones
	systeem uitgeschakeld – er zijn geactiveerde zones
	uitgangsvertraging actief – resterende tijd langer dan 10 seconden
	uitgangstijdvertraging actief – resterende tijd minder dan 10 seconden
	systeem ingeschakeld – mode: “volledig”
	systeem ingeschakeld – mode: “volledig + overbruggen”
	systeem ingeschakeld – mode: “zonder volg zone”
	systeem ingeschakeld – mode: “zonder volg zone en ingangsvertraging”
	tijdelijk geblokkeerd
	ingangsvertraging is actief
	brandalarm
	alarm
	brandalarm in het geheugen
	alarm in het geheugen

Zone status




De status van de zones wordt door iconen geïllustreerd. De nummers in de iconen komen overeen met de zonenummers. Bij het tikken op het icoon zal het zonenummer en tekstinformatie over de zonestatus aan de bovenkant van het display worden weergegeven.

Icoon	Zone status
	normaal
	geactiveerd

	storing – lange activering
	storing – geen activering
	overbrugd
	sabotage alarm
	alarm
	sabotage alarm in het geheugen
	alarm in het geheugen
	sabotage
	maskering
	maskering in het geheugen

1.2.9 “Noodsituatie” scherm









Icoon	Functie
	Tik deze aan voor 3 seconden om het brandalarm te activeren.
	Tik deze aan voor 3 seconden om het medisch (axillair) alarm te activeren.
	Tik deze aan voor 3 seconden om het paniekalarm te activeren. De installateur definieert of een luid paniekalarm (met een luid alarmsignaal) of een stil alarm (zonder een geluidssignaal) wordt geactiveerd.

1.2.10 “Geavanceerd” scherm



Rechtsonder in het scherm vindt u de informatie over de firmware versie van het bediendeel.


Icoon	Functie
	Vergrendeld het Touchscreen voor 30 seconden (om het scherm te reinigen).
	Toont het “Display verlichting” scherm.
	Toont het “Volume” scherm.
	Mogelijkheid om de firmware van het bediendeel op te waarderen (de functie is beschikbaar na het invoeren van de service code).
	Mogelijkheid om de microSD kaart te formatteren (de functie is beschikbaar na het invoeren van de service code).
	Toont de terminal.

Display achtergrondverlichting









De intensiteit van de achtergrondverlichting van het scherm kan worden aangepast in een bereik van 10-100%. In de nachtelijke uren kan de intensiteit anders gespecificeerd worden.

Volume



Het volume niveau van geluiden kunt u hier aanpassen:

	Bij bediening op het scherm (aanraken van toetsen, bevestigingen bij uitgevoerde acties, etc.).
	Het Bel geluid (openen van een bel zone)
	Het ingangsvertraging geluid.
	Het uitgangsvertraging geluid.
	Het brandalarm geluid.
	Alarmgeluiden bij inbraak, paniek en medische alarmen.

Terminal



Via de terminal kunt u het alarmsysteem bedienen en programmeren op dezelfde manier als vanaf een LCD bediendeel. De methode voor gebruik van een dergelijk bediendeel wordt beschreven in de programmeerhandleiding / gebruikershandleiding van het alarmsysteem (elektronische versies van de handleidingen kunt u downloaden via www.satel.eu of www.osec.nl).

1.3 Geluidssignalering



De installateur kan de geluidssignalering uitschakelen.

1.3.1 Tonen geproduceerd bij het icoon-gebaseerd menu

- 1 korte toon** – aanraken van een toets in het autorisatie scherm of bij het selecteren / de-selecteren van een veld tijdens de keuze van blokken en gebeurtenistypes.
- 2 korte tonen** – bevestiging bij het uitvoeren van een functie, commando, etc.
- 2 lange tonen** – foutieve code, functie niet beschikbaar of terugkeren van het hoofdscherm naar het statusscherm.


1.3.2 Tonen geproduceerd bij gebruik van de terminal

- 1 korte toon** – aanraken van een numerieke toets.
- 2 korte tonen** – bevestiging bij uitvoeren van een commando, signalering bij binnengaan van het gebruikersmenu, submenu of functie.
- 3 korte tonen** – signalering van:
 - het starten van de inschakelprocedure;
 - het uitschakelen en/of alarm herstellen;
 - een uitgang uitzetten;
 - uitschakelen van het belsignaal op het bediendeel via de **8 tuv** toets;
 - het verlaten van de functie en terugkeren naar het menu na bevestiging van de ingevoerde data.
- 4 korte tonen en 1 lange toon** – signalering van:
 - een uitgang aanzetten;
 - het inschakelen van belsignaal op het bediendeel via de **8 tuv** toets;

- het verlaten van de functie en het verlaten van het gebruikersmenu na bevestiging van de ingevoerde data.

1 lange toon – signalering van:

- geactiveerde / overbrugde zones tijdens inschakelen;
- een fout van de trildetector (het 10. 24H TRIL type zone was niet geactiveerd gedurende de trildetector test bij het starten van de inschakelprocedure).

2 lange tonen – een foutieve code, een functie die niet beschikbaar is of het verlaten van de functie zonder bevestiging van de ingevoerde data (bijv. bij gebruik van de  toets).

3 lange tonen – een functie is niet beschikbaar voor u.

1.3.3 Gebeurtenissen gesignaleerd door geluiden



Alleen door de installateur geselecteerde gebeurtenissen worden gesignaleerd.

Alarmen worden gesignaleerd voor de tijd die geprogrammeerd is door de installateur.

5 korte tonen – zone activering (BEL functie).

lange toon iedere 3 seconden, gevolgd door een serie van korte tonen voor 10 seconden en 1 lange toon – aftellen van de uitgangsvertraging (indien de tijd korter is dan 10 seconden, dan zal alleen de laatste opeenvolging van korte tonen worden geproduceerd).

een opeenvolging van 7 tonen van verminderde duur, en iedere paar seconden herhaald – aftellen van de automatische-inschakeling vertraging.

2 korte tonen iedere seconden – aftellen van de ingangsvertraging.

2 korte tonen iedere 3 seconden – signalering van een nieuwe storing.

continu een toon – alarm.

lange toon iedere seconden – brandalarm.

2. Het alarmsysteem bedienen

Dit gedeelte beschrijft de bedieningsmogelijkheden welke d.m.v. het icoon-gebaseerde menu kunnen worden uitgevoerd. De gedeelte bevat niet de gebruiker autorisatie welke nodig is voor gebruik van het bediendeel.

Het alarmsysteem wordt op een zelfde manier gebruikt via de terminal als bij gebruik van een LCD bediendeel. Voor een beschrijving van de alarmsysteem werking met gebruik van een LCD bediendeel verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding van het alarmsysteem.

2.1 Inschakelen

De inschakelprocedure wordt gestart nadat de onderstaande handelingen uitvoert worden. De inschakelprocedure stopt nadat de uitgangsvertraging verstreken is (als deze succesvol verlopen is zal het systeem ingeschakeld worden – zie ook “Mislukken van de inschakel procedure” p. 16). Indien de uitgangsvertraging tijd 0 is, dan zal het systeem direct inschakelen.

Voor overige informatie over inschakelen, inschakelmoden, etc., verwijzen wij u naar de gebruikershandleiding voor INTEGRA of INTEGRA Plus systemen.






Dit gedeelte beschrijft de handelingen welke uitgevoerd dienen te worden om het systeem in te schakelen in de "volledige" mode. Om het systeem in een andere mode






in te schakelen kunt u bijna op dezelfde manier werken, behalve dat u dan een ander icoon aanraakt in plaats van het icoon voor inschakelen in de "volledige" mode.

De installateur kan macro commando's configureren om zo de inschakelprocedure te vereenvoudigen (speciaal bij systemen waar veel onderliggende blokken aanwezig zijn).

2.1.1 Volledig inschakelen van alle blokken





1. Tik op het  in het hoofdmenu. "Inschakel" scherm wordt weergegeven.
2. Tik op het . Het keuzescherf wordt nu weergegeven (indien de gebruiker slechts toegang heeft tot 1 blok, dan zal de inschakelprocedure in het blok direct starten).
3. Tik op het . De inschakelprocedure zal voor alle blokken starten waarvoor de gebruiker vanaf dat bediendeel toegang heeft.

2.1.2 Volledig inschakelen van geselecteerde blokken

1. Tik op het  in het hoofdmenu. "Inschakel" scherm wordt weergegeven.
2. Tik op het . Het keuzescherf wordt nu weergegeven.
3. Tik op het . Het scherm toont de blokken met omschrijving. Tik op een veld om een blok te selecteren. Het  icoon zal in het veld worden weergegeven (de volledige blok naam zal onderin het scherm worden weergegeven). Nadat u de blokken geselecteerd heeft tikt u op . De inschakelprocedure zal voor de geselecteerde blokken starten.




Indien een veld aangeraakt wordt voor 3 seconden zal:

- het  icoon verschijnen in alle velden – indien het  icoon werd getoond in het veld,
- het  icoon verschijnen in alle velden – indien het  icoon werd getoond in het veld.

2.1.3 Snel inschakelen

De installateur kan ervoor zorgen dat u het systeem kunt inschakelen zonder invoeren van een gebruikerscode. De blokken die door de installateur geprogrammeerd zijn zullen dan worden ingeschakeld. Vraag aan uw installateur hoe u snel in kunt schakelen. Een bediendeel met fabrieksinstellingen staat snel inschakelen toe op de volgende manier:





1. Tik op de linkerbovenhoek van het statusscherm. De macro commando's toegekend aan de eerste groep worden getoond.
2. Tik op het . De inschakelprocedure zal starten.

2.1.4 Inschakelen is niet mogelijk

De installateur kan het systeem zo programmeren dat de inschakelprocedure niet gestart zal worden indien:

- een zone in het gebied geactiveerd is;
- er een storing in het systeem is (inclusief sabotage);
- er een geverifieerd alarm is.

In een dergelijk geval zal de terminal worden getoond met een bericht van de oorzaak waardoor het inschakelen niet mogelijk is. Tevens kan het bericht om een actie vragen die genomen moet worden:

- “1=Ok” - door te tikken op de  toets zult u naar het vorige scherm worden gebracht (inschakelen is niet mogelijk);
- “1=Inschakelen” - tik op de  toets, het systeem zal worden ingeschakeld ondanks dat er zones geactiveerd zijn of dat er een storing is (geforceerd inschakelen);
- “2=Controleren” - tik op de  toets, het is nu mogelijk om een lijst van geactiveerde / overbrugde zones of storingen te bekijken. Tijdens het bekijken van de lijst met geactiveerde / overbrugde zones, kunt u de zones overbruggen / uit de overbrugging halen die momenteel worden getoond door te tikken op de  toets.

2.1.5 Mislukken van de inschakel procedure


De installateur kan het systeem zo programmeren dat de inschakelprocedure mislukt aan het einde van de uitgangsvertraging als:

- er een zone geactiveerd is in het gebied (blok) en op het moment bij het starten van de inschakelprocedure nog niet geactiveerd was;
- er een storing is welke nog niet bestond op het moment van het starten van de inschakelprocedure.


2.2 Uitschakelen




Indien er een alarm is (alarm in het geheugen) dan zal bij het uitschakelen van het alarmsysteem ook gelijktijdig het alarm worden hersteld.




Tik op het  in het hoofdmenu. Afhankelijk van de systeemstatus:

- I. Er is geen alarm (of geen alarm in het geheugen) en 1 blok is ingeschakeld / u heeft toegang tot 1 blok.
Het blok zal worden uitgeschakeld.
- II. Er is een alarm (of alarm in het geheugen) en 1 blok is ingeschakeld / u heeft toegang tot 1 blok.


Het “Alarm herstellen / Uitschakelen” scherm zal worden getoond. Tik op het . Het blok zal worden uitgeschakeld.

- III. Er is geen alarm (of geen alarm in het geheugen) en er zijn minimaal 2 blokken ingeschakeld. Het keuzescherf zal worden getoond.


Tik op het  icoon indien u alle blokken wilt uitschakelen waartoe u toegang heeft.

Tik op het  icoon indien u de blokken wilt selecteren om uit te schakelen. De blokken worden overeenkomstig volgens de gelabelde velden getoond. Tik op een veld om een blok te selecteren. Het  icoon zal in het veld worden weergegeven (de volledige blok naam zal onderin het scherm worden weergegeven). Indien u klaar bent tikt u op het  om de blokken uit te schakelen.


IV. Er is een alarm (of alarm in het geheugen) en er zijn minimaal 2 blokken ingeschakeld.

Het “Alarm herstellen / Uitschakelen” scherm zal worden getoond. Tik op het  en volg de instructies op het scherm. Zie hiervoor punt III.

2.3 Het alarm herstellen (zonder uit te schakelen)





Tik op het  in het hoofdmenu. Afhankelijk van de systeemstatus:

- I. Er is een alarm (of in het alarmgeheugen) en geen van de blokken zijn ingeschakeld. Het alarm zal worden hersteld.
- II. Er is een alarm (of in het alarmgeheugen) en minimaal 1 blok is ingeschakeld.







Het “Alarm herstellen / Uitschakelen” scherm zal worden getoond. Tik op het . Het alarm zal worden hersteld.






2.4 Het logboek bekijken

2.4.1 Alle gebeurtenissen bekijken

1. Tik op het  icoon in het hoofdmenu. Het “Systeemstatus” scherm zal worden getoond.
2. Tik op het  icoon. Het “Logboek” scherm wordt nu getoond.
3. Tik op het  icoon. De laatste drie gebeurtenissen bewaard in het systeemgeheugen worden getoond. Het  icoon maakt het mogelijk eerdere gebeurtenissen te bekijken.

2.4.2 Geselecteerde gebeurtenissen bekijken

1. Tik op het  icoon in het hoofdmenu. Het “Systeemstatus” scherm zal worden getoond.
2. Tik op het  icoon. Het “Logboek” scherm wordt nu getoond.
3. Tik op het  icoon. Het “Logboek (keuze)” scherm wordt nu getoond.
4. Tik op het  icoon. Het scherm met daarin de gebeurtenistypes wordt nu getoond.
5. Tik op de gebeurtenissen welke getoond moeten worden en tik op het . U wordt teruggebracht naar het vorige scherm, waarop dan een extra  icoon zal verschijnen.

6. Indien alleen gebeurtenis van geselecteerde gebieden (blokken) getoond dienen te worden tik dan op het  icoon. De blokken worden overeenkomstig volgens de gelabelde velden getoond. Tik op een veld om het blok te selecteren. Het  icoon zal nu worden getoond (de volledige blok naam zal onderin het scherm worden getoond). Na het selecteren van de blokken tikt u op het  . U zult naar het vorige scherm worden gebracht.
7. Tik op het  . De laatste drie gebeurtenissen welke zijn bewaard in het systeemgeheugen en voldoen aan de geselecteerde criteria worden getoond. Het  icoon maakt het mogelijk eerdere gebeurtenissen te bekijken.

3. Handleiding update historie

Handleiding versie	Wijzigingen
02/14	<ul style="list-style-type: none"> • Informatie over de uitgebreide mode een hoe de bedieningsmode gewijzigd kan worden is toegevoegd (p. 2). • Opmerking over dat het scherm automatisch uitgaat na 10 minuten is toegevoegd (p. 2). • Informatie over de mogelijkheid om iconen van de macro commando groepen op het statusscherm weer te geven is toegevoegd (p. 3). • Opmerking over het icoon welke beschikbaar is bij het bekijken van een gebeurtenis, alarm of storing (p. 8). • Informatie over het icoon welke beschikbaar is bij het bekijken van de status van blokken (p. 8) is toegevoegd. • Icoon voor het illustreren van de tijdelijke blok blokkering is toegevoegd (p. 9). • Informatie over het nieuwe icoon die beschikbaar is in het "Geavanceerd" scherm is toegevoegd (p. 12). • Beschrijving voor het "Verlichting" scherm is toegevoegd (p. 12).
05/15	<ul style="list-style-type: none"> • De naam van de handleiding is gewijzigd. • Informatie over de bediendeel werking na 10 minuten van inactiviteit is aangepast (p. 2). • Beschrijving van de slide show is aangepast (p. 2). • Informatie over de achtergrond van het statusscherm is toegevoegd (p. 4). • De sectie met beschrijving voor het autorisatie scherm is aangepast (p. 5). • Informatie over het nieuwe icoon in het "Geavanceerd" scherm is toegevoegd (p. 11). • De beschrijving voor het "Volume" scherm is toegevoegd (p. 12).