

Alarmsysteem

PERFECTA

Firmware Version 1.03

Satel®



EENVOUDIGE GEBRUIKERS HANDLEIDING

De volledige gebruikershandleiding is beschikbaar
op www.osec.nl

SATEL sp. z o.o.
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
POLAND
tel. +48 58 320 94 00
www.satel.eu

Uw rechten op garantie vervallen indien u wijzigingen, modificaties of reparaties uitvoert welke niet door de fabrikant goed gekeurd.

Hierbij verklaart SATEL sp. z o.o. dat de draadloze apparatuur van het type PERFECTA 16 / PERFECTA 32 / PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL voldoen aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.satel.eu/ce

Het doel van SATEL is om continu de kwaliteit te verbeteren van haar producten wat kan resulteren in wijzigingen van de technische specificaties en firmware. De actuele informatie over de aangebrachte wijzigingen is beschikbaar op de website.

Bezoek ons op:
<http://www.satel.eu>

ATTENTIE!

Het alarmsysteem kan niet voorkomen dat er ingebroken wordt, een overval gepleegd wordt of een brand ontstaat. Het doel is om deze noodsituaties te signaleren.

Het alarmsysteem moet door gekwalificeerde professionals worden geïnstalleerd, zij zullen u informeren over de werking van het alarmsysteem en zorgen ervoor dat deze regelmatig onderhouden en getest wordt.

Om een goede beveiliging te verzekeren dient het alarmsysteem goed te werken, daarvoor raad SATEL aan om het systeem regelmatig te laten testen door uw installateur.

De volgende symbolen kunnen in deze handleiding gebruikt worden:



- opmerking,



- waarschuwing.

Bedankt voor de keuze van dit SATEL product. Wij hopen op een tevreden klant bij gebruik van dit product en staan altijd klaar met professionele hulp en adviezen omtrent onze producten.

Uit zorg voor het milieu heeft SATEL besloten om de hoeveelheid papier te verminderen. In plaats van dikke handleidingen leveren wij u een korte gebruikershandleiding. Het bevat alle informatie die nodig is voor de dagelijkse werking van het alarmsysteem. Alle overige handleidingen zijn in elektronische vorm beschikbaar op www.osec.nl



Het wordt aanbevolen dat de installateur een eigen handleiding maakt van het alarmsysteem welke door hem geïnstalleerd is. De handleiding dient alle wijzigingen en modificaties te bevatten in relatie met de standaard instellingen.

De installateur dient na het opleveren van het alarmsysteem de eindgebruiker te trainen in het gebruik van het alarmsysteem.


1. Bediendelen

U kunt het alarmsysteem bedienen via een bekabeld bediendeel (PRF-LCD) of een draadloos bediendeel (PRF-LCD-WRL – deze wordt alleen ondersteund door de PERFECTA 16-WRL en PERFECTA 32-WRL alarmsystemen). De reactie van het bekabelde bediendeel op de acties van de gebruiker is sneller dan die van een draadloos bediendeel. Als het draadloze bediendeel 20 seconden niet gebruikt wordt, dan zal deze in de inactieve mode gaan. In de inactieve mode is het display, de achtergrondverlichting, LED signalering en akoestische signalering uitgeschakeld.



Er dient minimaal één bediendeel aangesloten te zijn op het alarmsysteem.

PRF-LCD / PRF-LCD-WRL





groene LED – indicatie van de blok status (elk blok heeft een eigen LED)

AAN – het blok is ingeschakeld

Knippert – aftellen blok uitgangsvertraging



rode LED – indicatie van een alarm of een alarm staat in het geheugen (elk blok heeft een eigen LED)

De informatie wordt voor 2 seconden weergegeven en herhaald:

- brandalarm,
- inbraak / paniek alarm,
- waarschuwingsalarm,
- sabotage alarm,
- brandalarm in het geheugen,
- inbraak / paniek alarm in het geheugen,
- waarschuwingsalarm in het geheugen,
- sabotage alarm in het geheugen.



gele LED – knippert indien uw aandacht vereist wordt (bijv. omdat er een storing is) – met de 7.STORING of 7.SYSTEEM STATUS functie kunt u de oorzaak van de knipperende LED achterhalen.



blauwe LED – indicatie van de service mode

AAN – de service mode is actief op dit bediendeel

knippert – de service mode is actief op een ander bediendeel

LCD display

Afhankelijk van de bediendeel instellingen en de status van het alarmsysteem kan de volgende informatie op het display worden weergegeven:

- Tijd en datum,
- De naam van het bediendeel,
- Zone status indicatie symbolen,
- Systeem status berichten.

Vraag uw installateur op welke manier de achtergrondverlichting kan oplichten.

Tijd / datum en naam van het bediendeel

Vraag uw installateur of de tijd en datum dan wel de naam van het bediendeel op het display moet worden weergegeven. Voor de tijd en datum kunt u bepalen hoe deze weergegeven dient te worden.

Zone status

Vraag uw installateur of de zone status weergegeven kan worden op het display.

Druk op de **9_{wkvz}** toets voor ongeveer 3 seconden om de zone status te controleren. Symbolen worden weergegeven die de status van zones aangeven (de getallen rondom het display zijn de zone nummers):

- overbrugd,
- uitgeschakeld,
- het eerst gegenereerde alarm,
- brandalarm,
- alarm,
- sabotage alarm,
- sabotage (op een 2EOL zone),
- geactiveerd,
- brand alarm in het geheugen,
- alarm in het geheugen,
- sabotage alarm in het geheugen,
- – normale status.

De symbolen worden niet weergegeven bij een ingeschakeld systeem.

Berichten

Het bediendeel toont de volgende berichten (hoe hoger de positie, hoe hoger de prioriteit):

- alarm,
- het aftellen van een ingangsvertraging,
- het aftellen van een uitgangsvertraging,
- alarm geheugen.

<p>Inschakelen zonder specifieke blok keuze</p> <p>[CODE] - volledig inschakelen</p> <p>[CODE] - dag inschakelen</p> <p>[CODE] - nacht inschakelen</p>
<p>Inschakelen van blok 1</p> <p> [CODE] - volledig inschakelen</p> <p> [CODE] - dag inschakelen</p> <p> [CODE] - nacht inschakelen</p>
<p>Inschakelen van blok 2</p> <p> [CODE] - volledig inschakelen</p> <p> [CODE] - dag inschakelen</p> <p> [CODE] - nacht inschakelen</p>
<p>Snel inschakelen</p> <p> - blok 1 volledig inschakelen</p> <p> - blok 1 dag inschakelen</p> <p> - blok 1 nacht inschakelen</p> <p> - blok 2 volledig inschakelen</p> <p> - blok 2 dag inschakelen</p> <p> - blok 2 nacht inschakelen</p> <p> of - beide blokken volledig inschakelen</p> <p> of - beide blokken dag inschakelen</p> <p> of - beide blokken nacht inschakelen</p>
<p>Uitschakelen en/of alarm herstellen</p> <p>[CODE] - beide blokken</p> <p> [CODE] - blok 1</p> <p> [CODE] - blok 2</p>
<p>Een alarm activeren vanaf het bediendeel</p> <p>Brandalarm - druk de toets voor 3 seconden in</p> <p>paniek alarm - druk de toets voor 3 seconden in</p> <p>medisch alarm - druk de toets voor 3 seconden in</p>
<p>Snelkeuze voor uitgangen</p> <p>[numerieke toets] - uitgang aan</p> <p>[numerieke toets] - uitgang uit</p>
<p>Snel storingen controleren</p> <p>druk de toets voor 3 seconden in</p>
<p>De BEL aan/uitzetten</p> <p>druk de toets voor 3 seconden in</p>

<p>Gebruikersmenu ([CODE])</p> <p>1.Wijzig code</p> <p>2.Users.</p> <p>1.Nieuw</p> <p>1.Code.</p> <p>2.Schedule.</p> <p>3.Partitions.</p> <p>4.Nwe handzendr</p> <p>5.Wis handzendr</p> <p>Knop </p> <p>Knop </p> <p>Knop </p> <p>Knop </p> <p>Knop </p> <p>Knop </p> <p>Handzender log</p> <p>8.Naam</p> <p>2.Wijzig</p> <p><i>[selecteer een gebruiker]</i></p> <p>1.Code.</p> <p>2.Schedule.</p> <p>3.Partitions.</p> <p>4.Nwe handzendr</p> <p>5.Wis handzendr</p> <p>Knop </p> <p>Knop </p> <p>Knop </p> <p>Knop </p> <p>Knop </p> <p>Knop </p> <p>Handzender log</p> <p>8.Naam</p> <p>3.Verwijder</p> <p>3.Uitg. reset</p> <p>4.Zone overbr.</p> <p>1.Tijdelijk</p> <p>2.Permanent</p> <p>5.Logboek</p> <p>6.Stel tijd in</p> <p>7.Storngen / 7.Systeem status</p> <p>8.Uitg. sturen</p> <p>9.Tests.</p> <p>1.Zone test</p> <p>2.Uitgang test</p> <p>3.Signaalniveau</p> <p>4.Test rapport</p> <p>6.Wijzig ID</p> <p>7.IMEI/ID</p> <p>8.FW versies</p> <p>0.SIM kaarten</p> <p>1.SIM1 saldo</p> <p>2.SIM2 saldo</p> <p>3.Opwaard. SIM1</p> <p>4.Opwaard. SIM2</p> <p>5.SIM1 PUK code</p> <p>6.SIM2 PUK code</p> <p>Service toegang</p> <p>Vervang batterij</p> <p>PERFECTA Soft</p> <p>Service mode</p>
--

1.1 Codes

Het alarmsysteem kan worden bediend vanaf het bediendeel na het invoeren van een code. Een paar functies kunnen uitgevoerd worden zonder invoeren van een code.



Geef uw code nooit aan andere mensen.

Voor meer informatie over het toewijzen van codes aan gebruikers verwijzen wij u naar de volledige gebruikershandleiding.

1.1.1 Standaard fabriekscodes:

Standaard zijn de volgende codes voorgeprogrammeerd in het alarmsysteem (mits deze niet gewijzigd is door de installateur):

manager code 15: 1111

service code: 12345



De standaard fabriekscodes dienen gewijzigd te worden voordat u het alarmsysteem gaat gebruiken (zie: "Wijzigen code").

1.2 Inschakelen

1.2.1 Inschakelen zonder specifieke blok keuze

Voer uw code in en druk daarna op:



- om volledig in te schakelen,



- om de dag mode in te schakelen,






- om de nacht mode in te schakelen.

De blokken waar u toegang tot hebt zullen worden ingeschakeld (na het verstrijken van de uitgangsvertraging).

1.2.2 Inschakelen van een specifiek blok

1. Bepaal welk blok ingeschakeld dient te worden (druk op één van de volgende toetsen:

1 - blok 1; **2_{ABC}** - blok 2).

2. Selecteer een inschakel mode (druk één van de volgende toetsen in:  - volledig inschakelen;  - dag inschakelen;  - nacht inschakelen). De achtergrondverlichting van de toetsen zal gaan knipperen, wat betekent dat u uw code in dient te voeren.

3. Voer uw code in.

4. Druk op de **#**  toets of nogmaals op dezelfde inschakel mode toets.

5. Het geselecteerde blok zal worden ingeschakeld (na het verstrijken van de uitgangsvertraging).



Indien de snel inschakel procedure beschikbaar is, dan zullen stappen 3 en 4 worden overgeslagen.

1.2.3 Snel inschakelen

De installateur kan instellen dat u het systeem kunt inschakelen zonder dat een code ingevoerd hoeft te worden.

1. Selecteer welk blok(ken) ingeschakeld dient te worden (druk op één van de volgende toetsen: **1** - blok 1; **2_{ABC}** - blok 2; **3_{DEF}** of **0** - beide blokken).
2. Selecteer een inschakel mode (druk één van de volgende toetsen in: - volledig inschakelen; - dag inschakelen; - nacht inschakelen).
3. Het blok(ken) zal worden ingeschakeld (na het verstrijken van de uitgangsvertraging).

1.2.4 Het systeem inschakelen zonder vertraging

Als niemand in het blok is of niemand het blok verlaat en deze in de dag / nacht mode mode ingeschakeld moet worden, dan kunt u het blok inschakelen zonder uitgangsvertraging (er zullen geen piepjes te horen zijn). Om in te schakelen zonder vertraging drukt u op corresponderende inschakel mode toets (, of) en houd deze vast voor ongeveer 3 seconden. Er zal geen uitgangsvertraging zijn.

1.2.5 De uitgangsvertraging beëindigen

Wanneer het aftellen van de uitgangsvertraging begonnen is kunt u deze beëindigen, en zo de uitgangsvertragingstijd verkort wordt. Druk op , of en houd deze vast voor ongeveer 3 seconden (het maakt niet uit op welke toets u drukt).

1.3 Uitschakelen van het systeem en alarmen herstellen



Een alarm herstellen resulteert in het annuleren van de spraakberichten (tenzij een gebruiker de oproep van het alarmsysteem al beantwoord heeft).

1.3.1 Uitschakelen en alarm herstellen zonder een blok te selecteren

Voer uw code in en druk daarna op . Uitschakelen / alarm herstellen zal worden uitgevoerd in de blokken waar u toegang tot heeft.

1.3.2 Alarm herstellen zonder het systeem uit te schakelen

Indien het blok ingeschakeld is en u wilt het alarm herstellen zonder het blok uit te schakelen, voer uw code in en druk op , of (het maakt niet uit op welke toets u drukt). In de blokken waar u toegang zal het alarm worden hersteld.



Een waarschuwingsalarm kan niet worden hersteld zonder eerst het systeem uit te schakelen.

1.3.3 Uitschakelen en alarm herstellen van een specifiek blok

1. Bepaal welk blok uitgeschakeld dient te worden en/of waar het alarm hersteld dient te worden (druk op één van de toetsen: **1** - blok 1; **2_{ABC}** - blok 2).
2. Druk op de toets. De achtergrondverlichting van de toetsen zal gaan knipperen, wat betekent dat u uw code in dient te voeren.
3. Voer uw code in.
4. Druk op of .
5. Het geselecteerde blok zal worden uitgeschakeld en/of het alarm zal worden hersteld.

1.4 Uitgangen sturen

Vraag uw installateur of de snelkeuze optie voor het aansturen van uitgangen beschikbaar is (deze uitgangen moeten toegewezen zijn aan de cijfertoetsen). Indien deze optie

beschikbaar is kunt u apparaten Aan/Uitzetten welke op deze uitgangen aangesloten zijn, zonder het invoeren van een code. Indien de snelkeuze voor uitgangen niet beschikbaar is, kunt u alleen de apparaten aansturen via de 8.UITG.STUREN gebruiker functie.

Snel en eenvoudig activeren van een uitgang

Druk op het nummer van de toets waaraan de uitgang/apparaat toegewezen is, en druk op de **#** toets.

Snel en eenvoudig deactiveren van een uitgang

Druk op het nummer van de toets waaraan de uitgang/apparaat toegewezen is, en druk op de ***** toets.

1.5 De BEL aan/uitzetten

Het belgeluid bestaat uit 5 korte tonen waarmee het bediendeel u informeert dat bijv. een deur of een raam wordt geopend, bij een uitgeschakeld systeem. De installateur definieert door welke zones het belsignaal geactiveerd kan worden en of deze geluidssignalering door de gebruikers aan of uitgezet kan worden.

Druk op de **8** toets voor ongeveer 3 seconden om het belsignaal aan/uit te zetten.

1.6 Gebruikersmenu

Om het gebruikersmenu te openen voert u uw code in, gevolgd door de ***** toets. Een lijst met functies welke u uit kunt voeren zal worden weergegeven. De lijst met beschikbare functies hangt af van uw gebruikersrechten, de systeem status en de configuratie van het systeem.

Druk op de ***** toets om de functie en/of gebruikersmenu te beëindigen. Het bediendeel zal automatisch het menu verlaten indien 2 minuten geen toets ingedrukt wordt.

Alle gebruiker functies worden beschreven in de volledige gebruikershandleiding. Hieronder beschrijven we een paar geselecteerde functies.

1.6.1 Wijzigen code

1. Open het gebruikersmenu en druk op **1** om de 1. WIJZIG CODE functie te starten.
2. Voer de code uw nieuwe code in.
3. Druk op de **#** toets om de nieuwe code op te slaan.













1.6.2 Zones overbruggen

Indien een zone geen alarm meer mag genereren kunt u deze overbruggen, maar alleen als de blokken uitgeschakeld zijn. Het overbruggen van een zone kan nodig zijn indien u bijvoorbeeld een raam open wilt laten als het alarmsysteem ingeschakeld is, als een detector defect is of als deze een storing geeft waardoor het alarmsysteem niet normaal kan werken (bijv. valse alarmen).

Zone tijdelijk overbruggen



Een tijdelijk overbrugde zone zal overbrugd blijven totdat het blok uitgeschakeld wordt waartoe de zone behoort of totdat de gebruiker deze weer zelf uit de overbrugging haalt.


1. Open het gebruikersmenu en druk achterelkaar op **4** **1** om de 1.TIJDELIJK (overbruggen) functie te starten.

2. Een lijst met zones zal worden weergegeven. Gebruik de  en  toetsen om de gewenste functie te zoeken. Rechts bovenin het display zal een symbool komen te staan:
 - – de zone is niet overbrugd,
 -  – de zone is overbrugd.
 -  – de zone is uitgeschakeld.
3. Druk op een willekeurige numerieke toets om de status en het symbool te wijzigen:
 -  – de zone zal worden overbrugd,
 - – de zone zal uit de overbrugging worden gehaald.
4. Indien u de status van alle zones wilt weergeven die overbrugd kunnen worden, druk dan op de  of  toets. U kunt nu de zones identificeren aan de hand van de nummers rondom het display. Gebruik de  en  toetsen om de cursor te verplaatsen. Om een zone te overbruggen of uit de overbrugging te halen, verplaatst u de cursor naar de zone en druk op een numerieke toets. Indien u weer naar de vorige weergave wilt gaan, druk op de  of  toets.
5. Druk op  om de zones te overbruggen/uit de overbrugging te halen.




Zone uitschakelen

Een uitgeschakelde zone zal overbrugd blijven totdat deze er weer actief gemaakt wordt door de gebruiker.

Open het gebruikersmenu en druk achterelkaar op   om de 2.PERMANENT (overbruggen) functie te starten. Zones uitschakelen gaat op dezelfde manier als bij het tijdelijk overbruggen van zones, maar het indrukken van een numerieke toets zal een ander symbool tonen:

-  – de zone wordt uitgeschakeld,
- – de zone zal uit de overbrugging worden gehaald.

1.6.3 Bekijken van het logboek.

Open het gebruikersmenu en druk op  om de 5.LOGBOEK functie te starten. De laatste gebeurtenis van het systeem zal als eerste worden weergegeven. Op de bovenste regel van het display wordt de gebeurtenis-tijd/datum weergegeven en op de onderste regel de beschrijving van de gebeurtenis. Gebruik de  en  toetsen om door het logboek te bladeren.


1.6.4 Controleren van storingsen / systeem status

Als de  LED knippert kunt u de oorzaak hiervan controleren. Open het gebruikersmenu en druk op . U kunt met gebruik van de  en  toetsen door de lijst bladeren.

2. Handzenders

U kunt het PERFECTA 16 WRL / PERFECTA 32 WRL alarmsysteem bedienen met de MPT-350 handzender. Om het PERFECTA 16 / PERFECTA 32 alarmsysteem te bedienen, kunt u elke SATEL 433 MHz handzender gebruiken, mits de 433 MHz handzender uitbreidingsmodule (INT-RX-S) is aangesloten op het alarmsysteem.

De handzender kan tot 6 functies starten. Raadpleeg de persoon die de instellingen voor de handzender geconfigureerd heeft, voor informatie over welke functies toegewezen zijn aan de afzonderlijke knoppen / knopcombinaties.



3. SMS bediening

Het alarmsysteem kan bediend worden met een speciale opdracht in een SMS bericht. Het SMS bericht dient te worden verzonden naar het nummer van de SIM kaart, welke in gebruik is. Overleg met uw installateur over:

- de inhoud van de opdrachten.
- de functies welke uitgevoerd dienen te worden.
- telefoonnummers waarvan het mogelijk zal zijn om opdrachten te versturen.

U kunt meerdere opdrachten in één SMS bericht versturen.

Indien u USSD codes wilt verzenden, dan dient het SMS bericht er als volgt uit te zien:

xxxx=yyyy=

“xxxx” is de opdracht en “yyyy” is de USSD code welke ondersteund wordt door de telecom provider.

U kunt een opdracht gebruiken om een SMS bericht via het alarmsysteem te versturen naar een ander telefoonnummer. Het SMS bericht dient er als volgt uit te zien:

xxxx=tttt:cccc=

“xxxx” is de opdracht, “tttt” is het telefoonnummer waarnaartoe het alarmsysteem het SMS bericht zal zenden en “cccc” is de inhoud van het SMS bericht.





De commando's zijn hoofdletter gevoelig.

4. PERFECTA Control applicatie

PERFECTA CONTROL is een mobiele applicatie voor het op afstand bedienen van uw alarmsysteem. Tevens kunt u via de applicatie informatie krijgen over gebeurtenissen in het alarmsysteem via push notificaties.

Download de applicatie via: "Google play" (Android) of "App. store" (Apple iOS).

Een zelfstudie helpt u bij het instellen, waardoor de configuratie van de applicatie eenvoudiger wordt.

U kunt via het bediendeel functie 7.IMEI/ID uitvoeren om parameters te bekijken, zoals het IMEI nummer en ID nummer, welke tijdens het configureren van de instellingen ingevoerd moeten worden (open het gebruikersmenu (code + *) en druk achterelkaar op  ). Deze parameters kunnen ook ingevoerd worden door het scannen van een QR code met een mobiel apparaat. Vraag uw installateur om de QR-code.

Indien de instellingen reeds geconfigureerd zijn op een (ander) mobiel apparaat, dan kunt u de instellingen eenvoudig kopiëren naar een ander mobiel apparaat. Om dit te doen, toont u gewoon de QR-code op het apparaat waarop de instellingen reeds geconfigureerd zijn en leest u deze uit op een ander apparaat.